

Vitocal 300-G

Platnost pro typ:

BW 301.A21

BW 301.A29

BW 301.A45

BWS 301.A21

BWS 301.A29

BWS 301.A45

My, firma Viessmann Climate Solutions SE, 35108 Allendorf, Německo, prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že uvedený výrobek splňuje ustanovení dále uvedených směrnic a nařízení.

2014/68/EU	Směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení
2014/30/EU	Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2014/35/EU	Směrnice o zařízeních nízkého napětí
2011/65/EU	RoHS II
2009/125/ES	Směrnice o požadavcích na ekodesign
813/2013/EU	Nařízení EU „Požadavky na energetickou účinnost“

Údaje podle směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení (2014/68/EU)

Níže uvedený seznam podává přehled tlakových zařízení, které tvoří tepelné čerpadlo Vitocal 300-G, vždy příslušných metodách a zapojených subjektů posouzení shody:

BW 301.A21, BWS 301.A21

Tlakové zařízení	Kategorie	Modul
Kompresor	II	A2
Kondenzátor	I	B+D
Výparník	I	B+D
Bezpečnostní spínač vysokého tlaku	IV	B(B)+D
Potrubí	I	A2 ^{*1}

BW 301.A29, BWS 301.A29

Tlakové zařízení	Kategorie	Modul
Kompresor	II	A2
Kondenzátor	II	B+D
Výparník	I	B+D
Bezpečnostní spínač vysokého tlaku	IV	B(B)+D
Potrubí	I	A2 ^{*1}

^{*1} Součást ohodnocení konstrukčního celku a ohodnocení podle modulu A2

BW 301.A45, BWS 301.A45

Tlakové zařízení	Kategorie	Modul
Kompresor	II	A2
Kondenzátor	II	B+D
Výparník	II	B+D
Bezpečnostní spínač vysokého tlaku	IV	B(B)+D
Potrubí	I	A2*1

Všechny další součásti odpovídají článku 4, odstavec 3 směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení („správná inženýrská praxe“).

Proběhlo celkové ohodnocení konstrukčního celku Vitocal 300-G (kategorie II) podle článku 14 odstavec 6 směrnice 2014/68/EU.

Kontrolu výroby provádí:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Mnichov, Německo

Identifikační číslo: 0036

Číslo certifikátu: Z-IS-TAK-MUC-24-01-3281976-24091651

Použité normy:

ČSN EN ISO 12100:2010

ČSN EN 378-2:2016

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

ČSN EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 +

A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019

ČSN EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 +

A1:2006 + opr.:2006 + A2:2009 + opr.:2010 +

A13:2012 + A13:2012/ AC:2013

IEC 60335-2-40:2022

ČSN EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021

ČSN EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 +

A2:2021/AC:2022

Podle ustanovení jmenovaných směrnic se tento výrobek označuje značkou **CE-0036**.

Allendorf, 01.02.2024

Viessmann Climate Solutions SE



ppa. Dr. Alexander Hoh

Vice President Offering & Engineering Commercial Solutions

Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189,
252 19 Chrástany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.com

0004758342